



Antrag

**an die Gemeindeversammlung vom 8. Dezember 2016
betreffend Genehmigung der
Bauabrechnung den Neubau der Wasserhauptleitung
Eichhaldenstrasse der Wasserversorgung Wila.**

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, sie möge beschliessen:

Die vorliegende Bauabrechnung über den Neubau einer Wasserhauptleitung Eichhaldenstrasse der Wasserversorgung mit einer Abrechnungssumme von Fr. 46'336.30 wird bei einem bewilligten Kredit von Fr. 41'700.00 und einer Kostenüberschreitung von Fr. 4'636.30 genehmigt.

Weisung

Die Bauabrechnung vom 29. Juli 2016 über den Neubau einer Wasserhauptleitung Eichhaldenstrasse der Wasserversorgung präsentiert sich wie folgt:

Baukosten	Fr.	46'336.30
Bewilligter Baukredit (Gemeindeversammlung vom 24. März 2015)	"	41'700.00
Kreditüberschreitung (11.12%)	- Fr.	4'636.30

Begründung der Kreditüberschreitung

Zwei Ergänzungsaufträge, die Wasserleitung in die obere Eichhaldenstrasse für den späteren Ausbau und den Hydrantenanschluss Eichhaldenstrasse 12/14 zu führen, generierten Mehrkosten.

Der Zusammenschluss mit der bestehenden Wasserleitung war nicht wie angenommen auf 1.60 m sondern auf ca. 2.80 m Tiefe. Zusätzlich musste in einem Teilstück aus qualitativen Gründen die Grabenauffüllung ersetzt werden.

8492 Wila, 23. August 2016



Namens des Gemeinderates Wila

Der Präsident:

Der Schreiber:

HP. Meier

B. Zinniker

Abschied der Rechnungsprüfungskommission

Organisation: politische Gemeinde Wila

Bauabrechnung Neubau Wasserleitung Eichhaldenstrasse

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung vom 8. Dezember 2016 die Genehmigung der Bauabrechnung über den Neubau der Wasserhauptleitung Eichhaldenstrasse.

Abschied und Antrag der RPK

Die RPK hat die Bauabrechnung an ihren Sitzungen vom 31.10.16 und 7.11.16 geprüft.

Für den Neubau der Wasserhauptleitung Eichhaldenstrasse hat die Gemeindeversammlung vom 24.03.2015 einen Kredit von CHF 41'700.- (exkl. MwSt.) bewilligt.

Die vorgelegte Abrechnung schliesst nun mit einer Summe von CHF 46'336.30 und somit CHF 4'636.30 über dem bewilligten Kredit.

Hauptgründe für die Kreditüberschreitung sind:

- Führung der Wasserleitung in die obere Eichhaldenstrasse für späteren Ausbau und Hydrantenanschluss
- Zusammenschluss mit bestehender Leitung in grösserer Tiefe als angenommen

Die RPK beantragt der Gemeindeversammlung, die Bauabrechnung zu genehmigen.

Wila, 07. November 2016

für die Rechnungsprüfungskommission

Der Präsident:



Christoph Pohl

Der Aktuar:



Christof Zumsteg